



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

ที่ นฐ ๘๑๑๐๓/๔๓๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ของหอถังประปาในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู ได้ดำเนินการส่งน้ำปาดาลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ที่ศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้อุปโภค-บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เพื่อประชาสัมพันธ์ผลทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยพลูทราบ ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเฉลิมพล ตะโกเนียม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

(นายอธิวัฒน์ พูลเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายพรพัสน์ ศรีอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

รายการตรวจคุณภาพน้ำบาดาล

อ้างอิงตาม ประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551

อ้างอิงรายการตรวจตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

แผนก WQ คุณภาพน้ำ

CODE TPN การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมี ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 14 พารามิเตอร์

ลำดับ	รายการตรวจ	วิธีตรวจ	การรายงาน	หน่วย	ค่ามาตรฐาน เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
1	สี (Color)	DR 6000	ตัวเลข	PtCo	15
2	ความขุ่น (Turbidity)	HI98703	ตัวเลข	NTU	20
3	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	HQ440d	ตัวเลข		6.5-9.2
4	เหล็ก (Fe)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	1
5	แมงกานีส (Mn)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	0.5
6	ทองแดง (Cu)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	1.5
7	สังกะสี (Zn)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	15
8	ซัลเฟต (SO ₄)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	250
9	คลอไรด์ (Cl)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	600
10	ฟลูออไรด์ (F)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	1
11	ไนเตรท (NO ₃)	DR-6000	ตัวเลข	mg/l	45
12	ความกระด้างรวม (Total hardness as CaCO ₃)	Titrate	ตัวเลข	mg/l	500
13	ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCO ₃)	Titrate	ตัวเลข	mg/l	250
14	ปริมาณมวลสารทั้งหมด (TDS)	HQ440d	ตัวเลข	mg/l	1,200

หมายเหตุ รายการทดสอบข้างต้นเป็นรายการบังคับตามรหัสของวิธีการตรวจ

หากผู้ใช้บริการต้องการตรวจเฉพาะบางรายการ ให้เลือกรายการที่ต้องการในใบคำขอรับบริการทดสอบ



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH265

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-001

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-001					
1	น้ำบาดาล หอดังบ้านนายทวี สุญสินชัย ม.2	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	1.09	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	6.8	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.31	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	0.300	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.26	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	28	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	914.6	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.86	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH265

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	830	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	660	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	1578.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568

(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH266

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-002

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-002					
1	น้ำบาดาล หอดักบ้านนายประเสริฐ เอกคุณ หาร ม.2	Color	3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	2.55	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.2	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.28	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.06	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	25	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	30.6	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.95	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH266

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	178	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	301.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สวงเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568

(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH267

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-003

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-003					
1	น้ำบาดาล หอดักน้ำนายพนด ต.ทิวี ม.3	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.49	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.1	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	<0.02	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.06	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	33	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	16.2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	1.20	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH267

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	143	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	296.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568

(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH268

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-004

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-004					
1	น้ำบาดาล หอดักศูนย์การเรียนรู้ ม.3	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.44	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.2	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	0.100	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.26	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	27	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	22.4	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	1.47	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH268

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	185	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	284.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568

(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH269

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-005

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-005					
1	น้ำบาดาล หอดึงคลองตาอิน ม.4	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	1.22	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.0	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.15	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.09	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	28	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	171.7	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	1.22	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH269

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	260	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	28	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	530.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-



(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568



(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH270

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

เลขที่คำร้อง : 68AF872

ที่อยู่ : 99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 26/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณเฉลิมพล ตะโกเนียม

วันที่ทดสอบ : 26/8/2568 - 27/8/2568

โทรศัพท์ : 0806588577

วันที่รายงานผล : 27/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF872-006

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF872-006					
1	น้ำบาดาล หอดึงศาลเจ้าพ่อปานแดง ม.5	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.47	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.2	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.15	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	0.100	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.05	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	23	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	25.2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.80	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAH270

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	199	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	278.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สวงเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

28/8/2568

(รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

29/8/2568